

CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE DONNÉES
et CRÉATION D'UN POLE TERTIAIRE(réhabilitation du RIE)
1, Rue du Marechal Devaux 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE

ICPE

Plan de sécurité - Plan masse

DATE16/02/2026

Echelle : 1:500

PHASEPC/AE

INDICE5

05101520

DOC N°13-7

MAÎTRISE D'OUVRAGE

SNC PARAY DC
66, avenue Charles de Gaulle
92522 NEUILLY SUR SEINE
01 41 45 85 02

ARCHITECTE

ATELIER M3
83 Boulevard du Montparnasse
75006 PARIS
01 45 05 10 18

egis
Coordination des études
VRD / CYCLO-SPK /
CFO-CFA / SSI /
Economie du projet

BUREAU D'ÉTUDES

EGIS
Coordination des études
VRD / CYCLO-SPK /
CFO-CFA / SSI /
Economie du projet

BE

ICPE et acoustique

BE

performances
environnementales

BE

Géotechnique et
Géothermie

BE

Pollution et Dérivation

BE

Risque Foudre

ECOLOGUE

BUREAU DE CONTRÔLE

OASIS
12 rue des figos
75013 PARIS

GINGER
CEBTP

GINGER
BURGEAP

APAVE

ARTELIA

MANTENNA EXPERTISE

TRANS FAIRE

SOCOTEC

DOCUMENT GRAPHIQUE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE D'ATELIER M3. REPRODUCTION MÊME PARTIELLE INTERDITE. SANS ACCORD PRÉALABLE D'ATELIER M3.
LES PLANS FOURNIS NE REVIENT EN AUCUN CAS SERVIR DE PLANS D'EXÉCUTION POUR L'INSTALLATION DE L'OUVRAGE.

Périmètre ICPE

Accès principal

Accès secondaire

PI n°X
(XXm3h)

Poteaux Incendie

Aire Engin (largeur 4 x longueur 8m)

CS

Colonne sèche

XXm

Distance entre PI

N° ESCALIER
(INT ou EXT) NOMBRE D'UP

Escalier

XXm

Distance jusqu'aux dégagements/issues

nombre d'UP

Dégagement

voie engin

AIRE DE MISE EN STATION (4x10m)

aire de mise en station
(largeur 4m x longueur 10m)

D

distance aire/bâtiment

Panneaux Photovoltaïques

Groupe froid

Cuve HVO enterrée

LÉGENDE ET SURFACES EXTÉRIEURES À L'ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE:		
légende	type	surface (m2)
	CHEMINEMENTS	770
	EMPRISE BATIE	15 260
	PLEINE TERRE	5 128
	STAT PERMÉABLE	454
	TOITURE VÉGÉTALISÉE	1 108
	VOIRIE	8 534